



Gmina Skala

32-043 Skala, Rynek 29
e-mail: skala@skala.pl
http://www.skala.pl

tel. 012 389 10 98 w. 111
fax 012 389 10 98 w. 104
NIP 677 10 24 094

URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE
32-043 Skala, Rynek 29
woj. małopolskie
tel. (12) 389-10-98 wew. 111

GI.7011.5.2024.SM

Skala dnia: 08-02-2024 r.

Informacja uzupełniająca nr 2 do zapytania ofertowego pn: **„Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Skala”**

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.02.2024 r. wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy wyniki inwentaryzacji mają zostać zebrane na platformie elektronicznej obsługiwanej z każdego miejsca w terenie?

Zamawiający nie zakładał takiego rozwiązania.

2. Czy Zamawiający wymaga weryfikatora, który pozwoli na szybkie sprawdzenie ofert w kontekście spełnienia normy oświetleniowej i założonego progu redukcji mocy?

Zgodnie z zapytaniem do składania ofert, wykonawca jest zobowiązany do współpracy z komisjom przetargową. Pkt 3.4.

„Sporządzenie Opisu Przedmiotu zamówienia w celu wyboru wykonawcy na modernizację oświetlenia ulicznego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie odpowiedzi na zapytanie oferentów, współpraca z komisją przetargową”.

Spełnienie normy oświetleniowej i założenie progu redukcji mocy powinien wynikać z realizacji zadania zgodnie z opracowanym projektem.

3. Budżet Programu „Rozświetlamy Polskę” przeznaczony jest wyłącznie na wymianę opraw na źródło LED spełniające wskazane przez Państwa wytyczne. W związku z powyższym nie jest wymagana szczegółowa inwentaryzacja elektryczna, w szczególności w zakresie d) inwentaryzacji obwodów oświetleniowych wraz z punktami zasilającymi oraz szafami sterującymi. Uzyskanie takich informacji w terenie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów dostępu do infrastruktury dystrybutora i uzgodnienia dostępu pozwalających na zapalenie poszczególnych obwodów (takie rozwiązanie wiąże się z wysokim kosztem). Czy Zamawiający rozważa rezygnację z punktu d i realizację zadania w korzystniejszej cenowo opcji, która w pełni umożliwi właściwą, zgodną z wytycznymi i korzystną dla Zamawiającego realizację inwestycji ?

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rezygnacji z punktu „d”.

Inwentaryzacja wnętrza szaf będzie dokonana z udziałem zamawiającego oraz elektryka uprawnionego. W przypadku konieczności inwentaryzacji szaf będących własnością Tauron dystrybucja, inwentaryzacja będzie dokonana z udziałem zamawiającego oraz pracowników Tauron po wcześniejszym uzgodnieniu wizji przez zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi na pytania nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Termin składania ofert: **14 lutego 2024 roku do godziny 15:00**

Z upoważnienia Burmistrza
SEKRETARZ GMINY SKAŁA

Grażyna Kłoprowska